


УТВЕРЖДАЮ
Директор ОКУ «Центр
сопровождения»
 И.В. Сурина
« ____ » _____ 2020 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 3/1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: объект социальной защиты населения – нежилое здание центра.

1.2. Адрес объекта: 305044, г. Курск, ул. Союзная, д.29А;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 854,1 кв.м

- часть здания - этажа (или на - этаже), - кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6253 кв.м

1.4. Год постройки здания 1965 г, последнего капитального ремонта _____ г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего г,
капитального г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

полное юридическое наименование: Областное казенное учреждение «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- краткое наименование: ОКУ «Центр сопровождения»;

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 305044, г. Курск, ул.Союзная, д.29А;

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление;

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) региональная;

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 305007, г. Курск, ул.Моковская, д.2 «Г», тел. (4712) 35-75-23, <http://ksokursk.ru>, адрес электронной почты: kco@rkursk.ru .

2. Характеристика деятельности организации на объекте (*По обслуживанию населения*)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) социальная защита.

2.2 Виды оказываемых услуг:

- подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей;
- психологическое обследование (диагностика) граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей;
- социальное сопровождение замещающих семей в Курской области;
- социальное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет и старше в Курской области.

2.3 Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*) - на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте до 23 лет и старше, опекуны, попечители, приемные родители, усыновители.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*: все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность: вместимость – 30 человек, пропускная способность - 30 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(*Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*)

Использовать для проезда следующие маршруты пассажирского транспорта до остановки «Сборный пункт» на нечетной стороне ул. Союзная в г. Курске:

На маршрутном такси 15 маршрутов №№: 202, 206, 216, 242, 245, 255, 263, 268, 275, 288, 452, 454, 455, 470, 599.

На автобусе 12 маршрутов №№: 41, 58, 59, 66, 71, 75, 79, 81, 82, 84, 85, 89.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 230м;

3.2.2 время движения (пешком): 3 минуты;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Перепады высот в виде бордюрного камня высотой более 1,5 см.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (отсутствуют бордюрные пандусы).

Отсутствуют наземные тактильные указатели, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей перед пешеходными переходами, не применяется ГОСТ Р 52875-2018 (дорожные тактильные указатели) для обозначения направления движения на сложных для ориентировки слепых открытых участках пространства (наземные пешеходные переходы длиной более 8 м).

Ближайшая к объекту остановка общественного транспорта «Сборный пункт» на нечетной стороне ул.Союзная в г.Курске не оборудована и не доступна для МГН в соответствии с требованиями п. 5.3 ГОСТ Р 52766-2007 (отсутствует линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра). Автопавильон не оборудован местами для отдыха и опорой для спины.

Остановка не обеспечивает возможность посадки и высадки пассажиров, пользующихся креслами-колясками. На остановке отсутствует схема движения инвалидов от стоянки /к стоянке общественного транспорта до/от доступного входа на объект. Остановка не оборудована хорошо читаемой информацией о транспортных маршрутах, возможных препятствиях, в том числе информацией для слепых по азбуке Брайля (п.п.3.12 - 3.14 Рекомендаций по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения Выпуск 2 "Градостроительные требования" (Минстрой РФ, Минсоцзащиты РФ, 1996 г.).

На остановке отсутствует разметка тактильных путей, в т.ч. тактильная направляющая разметка (идентификация безопасного пути движения вокруг остановки, направляющая полоса к месту посадки, вектор направления перед

преодолимыми препятствиями), тактильная предупредительная разметка перед зоной посадки в общественный транспорт (раздел 7 Отраслевой дорожный методический документ (ОДМ) «Методические рекомендации по проектированию элементов обустройства автомобильных дорог, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения»).

Автобусная остановка не оборудована дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256-2018, которую наносят по ГОСТ 23457 (см. фото №№ 149, 162) (раздел 5.2 ОСТ 218.1.002-2003 Стандарт отрасли «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования»).

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»


- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;
- «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано  Л.В. Шалимова, специалист по охране труда, тел. +7(4712) 34-28-98

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)